



Stryków, dn.29.11.2019 r.

IZP.271.57.2019

**Wyjaśnienie treści SIWZ**  
(w trybie art. 38 ustawy Pzp)

Dotyczy przetargu nieograniczonego „*BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSOKI*”

Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** Rysunki zamienne dotyczące konstrukcji ścian parteru, nie zawierają żadnych informacji, co do elementów żelbetowych (rdzenie i wieńce), które powinny pojawić się, aby można było prawidłowo zamontować konstrukcję więźby dachowej - proszę o podanie wytycznych do realizacji tych elementów (wymiały i zbrojenie)."

**Odpowiedź:** Wieniec winien być usytuowany na ścianach nośnych gr. 25 cm. Wymiary wieńca 25 x 25 cm z betonu B-25, zbrojenie 4 x stalą żebrowaną fi 25 mm, strzemiona fi 6 mm co 25 cm. Nadproża tak jak ujęto w przedmiarach typowe prefabrykowane np. typu "L". Dołączono do wyjaśnień rysunek wieńca z mocowaniem murłaty oraz rysunek strzemienia.

**Pytanie nr 2:** Proszę o podanie rzędnej poziomu posadzki - różnica rzędnych terenu w bliskim sąsiedztwie projektowanego budynku wynosi 68 cm (z mapy syt.-wys. wynika, że rzędna od frontu to 150,29, natomiast od tyłu budynku - 149,61).

**Odpowiedź:** Poziom terenu na którym zlokalizowano obiekt jest równy z minimalnym spadkiem. W projekcie przyjęto uśrednioną wysokość posadowienia budynku przyjmując posadzkę parteru na poziomie + 32 cm.

**Pytanie nr 3:** Jaka jest prawidłowa łączna długość dachu - rysunek podaje dwa różne wymiały 21,0 i 20,0 mb (nie zgadza się również wysokość dachu, biorąc pod uwagę spadek 35 stopni)?

**Odpowiedź:** Nastąpiła pomyłka przy sumowaniu wymiarów pośrednich rzutu więźby dachowej i dachu. Uaktualnione wymiały w załączonym do wyjaśnień rzucie dachu. Wysokość dachu wynosi 300 cm (tak jak w projekcie). Spadek dachu wynosi. ok 29 stopni.

**Pytanie nr 4:** W jakiej technologii należy wykonać część elewacji na konstrukcji drewnianej tarasu oraz zadaszenia nad drzwiami wejściowymi (wypełnienia elewacyjne w kształcie trójkąta)?

**Odpowiedź:** Wypełnienie części elewacji na konstrukcji drewnianej tarasu oraz zadaszenia nad drzwiami wejściowymi (wypełnienia elewacyjne w kształcie trójkąta) należy wykonać zgodnie z projektem w takiej samej technologii jak podbitkę.

**Pytanie nr 5:** Jaką grubość wełny mineralnej przewidziano do ocieplenia komina?

**Odpowiedź:** Do ocieplenia komina należy zastosować wełnę mineralną grubości 8 cm.



URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE  
95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

---

**Pytanie nr 6:** Czy do wykonania konstrukcji więźby dachowej oraz zadaszenia tarasu można zastosować drewno klasy C24?

**Odpowiedź:** Dopuszcza się wykonanie konstrukcji więźby dachowej oraz zadaszenia tarasu z drewna kl. C24 (z zachowaniem odpowiedniej wilgotności).

**Pytanie nr 7:** Ponieważ na rysunku przekroju widnieje błąd w wyliczeniu wysokości więzara dachowego, proszę o informację, która wartość jest prawidłowa - spadek dachu 35 stopni, czy wysokość więzara 300 cm?

**Odpowiedź:** Wysokość więzara dachowego wynosi 300 cm oraz spadek dachu ok. 29 stopni.

ZATWIERDZAM

*Burmistrz Strykowa*  
*Witold Kosmowski*