



Legenda:

- wyłącznik pojedynczy n/t
- wyłącznik schodowy n/t
- wyłącznik podwójny n/t
- tablica elektryczna TE n/t
- adres obwodu: tablica/numer obwodu
- plafon okrągły z źródłem 2x LED E27 13W 1521lm 2700K IP44 n/t
- oprawa ośw. LED 35W 4200lm 840 IP65 n/t
- oprawa ewakuacyjna n/t SE 1h AT 3W LED
- oprawa ewakuacyjna n/t EXIT S SE 1h AT 1W LED
- oprawa ewakuacyjna n/t SE 1h AT 3W LED HTR-25

#### Wykaz pom. projektowanych

A. Wiatrołap	pow. 6,75m <sup>2</sup>
B. Biuro	pow. 11,25m <sup>2</sup>
C. Magazyn	pow. 17,01m <sup>2</sup>
D. Korytarz	pow. 8,32m <sup>2</sup>
E. Szatnia	pow. 7,25m <sup>2</sup>
F. Natrysk	pow. 2,96m <sup>2</sup>
G. W.C.	pow. 4,00m <sup>2</sup>
H. Siłownia	pow. 41,23m <sup>2</sup>
pow. użytkowa	92,77m <sup>2</sup>
pow. zabudowy	106,60m <sup>2</sup>
kubatura	326,20m <sup>3</sup>

Uwaga:

- Instalację elektryczną oświetlenia prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych z pokrywą.
- Wszystkie wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 1,4m od wykończonej posadzki.
- Typ osprzętu natynkowy, biały.

mgr inż. Tomasz Świącicki



FIRMA PROJEKT.DOM

Temat opracowania:

Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego w Strykowie, przy ulicy Brzezińskiej 24 (dz. nr 148)

Inwestor:

Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27  
95-010 Stryków

Nazwa rysunku:

Instalacja oświetlenia

BRANŻA:

Elektryczna

Skala:

1:50

Data:

14.10.  
2019

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. Tomasz Matusiak

Specjalność i numer uprawnień:

upr.budowlane  
LOD/2302/PWOE/14

Podpis:

Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego:

Specjalność i numer uprawnień:

Podpis:

02