



PGE Dystrybucja S.A.

W/P-1  
{wz 01 07 2015}

Łódź, 26-09-2017 r.

17-D0/S/04667

*Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-D0/UP/04667 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej*

Gmina Stryków

ul. Tadeusza Kościuszki 27

95-010 Stryków

Warunki przyłączenia nr 17-D0/WP/04667 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej  
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: pompownia wody.

Lokalizacja: gmina Stryków, miejscowość Kiełmina 15, nr dz. 195/1.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 05-09-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup linii nN w granicy dz. nr 195/1 i 194, obwód ze stacji transformatorowej 40738.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 15,00 kW – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
  - 5.1. wybudować przyłączy YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> od miejsca przyłączenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia działki, przyłączy zakończyć złączem kablowo-licznikowym ZK1+1P.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
  - 6.1. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy działki przy słupie linii nN.

8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
  - 8.1. zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
  - 8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytucznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
  - 9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości prądu znamionowego 25 [A],
  - 9.2. ww. zabezpieczenie usytuować w złączu kablowo-licznikowym,
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż  $\tan \phi = 0,4$ .
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
  - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
  - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
  - 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Jacek Góralczyk

Rejon Energetyczny Zgierz - Pabianice  
Wydział Przyłączania i Rozwoju  
Specjalista  
Jacek Góralczyk

Stryków dn. 18.07.2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
95-010 Stryków, ul. Batorego 25  
KHP 733-000-22-82 REG. 470043548  
tel. 42 719 81 98, 42 719 81 60

KOMA ZPiRI s.c.  
ul. Północna 27/29 p.111  
91-420 Łódź

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie wyraża zgodę i wydaje następujące warunki techniczne budowy wodociągu w m. Kiełmina oraz pompowni III stopnia na dz. 195/1:

1. Włączenie projektowanego wodociągu przez pompownię III stopnia w dz. drogowej z sieci DN 160 PCV
2. Ciśnienie robocze z pompowni – 4 Bar
3. Zakres oddziaływania pompowni – nowy odcinek sieci, część Kiełminy oraz wieś Klęk
4. Projekt techniczny przed złożeniem na ZUDP uzgodnić w ZGKiM .

Z up. Dyrektora  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
Grzegorz Kozłowski



URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27  
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93  
[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

IZP.6853.26.2017.SK

Stryków, dnia 10.10.2017 r.

*Gmina Stryków  
ul. Kościuszki 27  
95-010 Stryków*

Dotyczy: wyrażenia zgody na umieszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kiełmina – działki nr ew.: 189, 173/5 i 169/3, gm. Stryków.

Z uwagi na planowaną przez inwestora tj. Gminę Stryków, budowę sieci wodociągowej we wsi Kiełmina, Urząd Miejski w Strykowie wyraża zgodę na umieszczenie w/w infrastruktury technicznej w w/w drodze gminnej, zgodnie z lokalizacją pokazaną na załączonych do wniosku mapach.

Z up. *[Podpis]* STRZA  
mgr Grażyna Kuczyńska  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Inwestycji, Środowiska Publicznych i Infrastruktury

Zgierz, dn. 12.10.2017r.

DR.7012.368.2017.SK

## Decyzja Nr 368 / 2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm. z 2016r. poz. 1920, poz. 2255 oraz z 2017r. poz. 191 i poz. 1089) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Bartłomieja Kozłowskiego, reprezentującego firmę „KOMA” Zakład Projektowania i Realizacji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska z siedzibą: 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 p. 111 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Inwestora: Gmina Stryków z siedzibą: 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5129 E rel. Dobra – Kiełmina – Klęk w miejscowości Kiełmina, gm. Stryków (działka drogowa nr ewid.: 233/2) zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym w skali 1:500

### ZEZWALAM

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5129 E rel. Dobra – Kiełmina – Klęk w miejscowości Kiełmina, gm. Stryków (działka drogowa nr ewid.: 233/2), w zakresie przedstawionej dokumentacji i z zachowaniem następujących warunków:

1. Projektowana sieć wodociągowa przebiega od istniejącego wodociągu zlokalizowanego w pasie jezdnym w/w drogi powiatowej do działki gminnej. Roboty ziemne na włączeniu w sieć zostaną wykonane wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji jezdni, chodnika i zatoki autobusowej. Sieć wodociągową na całej szerokości pasa drogowego należy ułożyć w rurze osłonowej.
2. Do uzgodnienia przedłożono załącznik graficzny w postaci mapy w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem sieci wodociągowej.
3. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. W miejscu prowadzonych wykopów grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu  **$Is=0,98$  (dla zatoki)** oraz  **$Is = 1,0$  (dla jezdni)**. **Odtworzenie konstrukcji jezdni na wykopie:** podbudowa w warstwach – stabilizacja 2,5 MPa, kruszywo 0-31,5 mm o gr. 20,0 cm, warstwa dolna mieszanka mineralno – bitumiczna asfaltowa w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> i warstwa ścierna gr. 4,00 cm. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia przedmiotowych przyłączy należy odtworzyć przy użyciu materiałów o parametrach tożsamyh do poprzednio usuniętego i odpowiednio zagęścić. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Nawierzchnię naruszonego chodnika, zatoki postojowej oraz zjazdu do działki nr ewid. 195/1 należy odtworzyć z elementów nieuszkodzonych odpowiadających rodzajem

i profilem elementom nawierzchni istniejącej (kostka brukowa czerwona), zagęszczając grunt do wymaganego wskaźnika  $I_s = 0,98$ . Całość terenu objętego inwestycją w pasie drogi powiatowej uporządkować.

4. Ponadto roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z warunkami uzyskanymi od Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. (pismo z dn. 10.10.2017r., sygnatur PBDiM.BU 630.0/160/17), które udzieliło gwarancji na w/w drogę powiatową po wykonanych pracach.
5. Umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
6. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy uporządkować tj. usunąć z pasa drogowego wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, a miejsce wykonania prac należy wyrównać.
7. Należy zachować normatywne i zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami odległości w pionie i w poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
8. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz przy zapewnieniu wymaganych warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
9. Wykonanie wykopów ich zasypywanie i zagęszczenie nie może być prowadzone w okresie nadmiernego zawilgocenia gruntu.
10. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z innymi niezinwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnień w celu ich usunięcia i zrealizuje je we własnym zakresie.
11. W przypadku naruszenia lub ewentualnych zapadnięć istniejącej konstrukcji jezdni i pasa drogowego w miejscu robót uszkodzone elementy korpusu drogowego zostaną odtworzone przez wykonawcę na koszt inwestora – zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Zarządcę drogi.

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.) „**Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego**”.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, który stanowi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi,

wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Z przywoływanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów, oraz ruchu pieszych wprowadził **ZAKAZ** umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenia zatem rzeczowego zezwolenia będzie miało charakter wyjątkowy. W uzasadnieniu administratora drogi powiatowej w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające udzielenie zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej w pasie w/w drogi powiatowej.

Lokalizacja powyższa nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ustaleń niniejszego zezwolenia.

1. Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 148) określił warunki przywrócenia pasa drogowego, a w szczególności zasady usunięcia usterek i wad powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do budowy sieci wodociągowej. Zajmujący pas zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajęciu pasa drogowego, wysokość opłat za zajęcie pasa w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona sieć wodociągowa zostanie wykonana zgodnie z wymogami *Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2016r. poz. 124). Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont w/w drogi powiatowej wymagać będzie przełożenia uzgodnionej sieci wodociągowej, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
2. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem sieci wodociągowej, jak i usunięcie kolizji w trakcie prowadzonych robót należą do Inwestora.
3. W przypadku naruszenia praw osób trzecich spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

## POUCZENIE

Przed przystąpieniem do robót w celu budowy sieci wodociągowej należy uzyskać:

- decyzję na zajęcie pasa drogowego oraz decyzję na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, załączając: kserokopie ważnego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz planem sytuacyjnym

- zatwierdzony w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogi powiatowej.

Zgodnie z art. 40 ust. 12. ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego:

- 1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
  - 2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
  - 3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty.

Decyzja niniejsza jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia Inwestora zgodnie z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane do dysponowania częścią pasa drogowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji na okres do trzech lat od momentu odebrania zezwolenia na lokalizację.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do odwołania. Zgodnie z art. 127a. kpa „§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”



Otrzymuje:

1. Pan Bartłomiej Kozłowski  
KOMA s.c., 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. 111
2. a/a

Sporządziła: SK





10.10.2017 r.

TELEFONY:

Sekretariat 44 649 10 51

Fax 44 649 10 52

Centrala 44 649 13 99

44 649 19 56

44 649 10 47

e-mail: biuro@erbedim.com.pl

PBDiM.BU  
630.0/160 /17

**Urząd Miejski w Strykowie**  
**Ul. Kościuszki 27**  
**95-050 Stryków**  
**fax 42 719-81-93**

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2017r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. informuje, że wyraża zgodę na wykonanie prac projektowych, a następnie wykonanie sieci wodociągowej drodze powiatowej 5129E dla działki nr ewid. 233/2 obręb 0009 Kiełmina, gmina Stryków, w miejscu wykonania w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków”, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Roboty wykonać zgodnie z projektem budowlanym budowy przyłącza wodociągowego i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

2. Roboty wykonywane w obrębie nawierzchni asfaltowej należy wykonać z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa co do istnienia urządzeń podziemnych.

Jeżeli przy wykonywaniu robót nastąpi uszkodzenie nawierzchni, wówczas należy ją odtworzyć na własny koszt, zgodnie z technologią jej wykonania.

3. Roboty wykonywane w sąsiedztwie jezdni i pobocza drogi:

- wykonanie wykopów wykonać bez użycia sprzętu ciężkiego, z należytą starannością, aby nie uszkodzić warstw konstrukcyjnych jezdni;
- wykonać prawidłowo zagęszczenie zasypywanego wykopu uzyskując wskaźnik zagęszczenia 1,0;
- odtworzyć, prawidłowo wyprofilować i zagęścić pobocza drogi.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w odtworzonym poboczu drogi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia na własny koszt.

4. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren doprowadzając go do stanu poprzedniego, dokonać obsiania trawą zieleńców w pasie drogowym.

5. Należy powiadomić PBDiM „ERBEDIM” i Zarząd Dróg Powiatowych w Zgierzu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

6. Wykonawca budowy przyłącza wodociągowego udziela gwarancji na okres nie krótszy niż data końcowa gwarancji udzielonej przez PBDiM"ERBEDIM" Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. tj. do dnia 14.09.2018 r.

7. Roboty należy prowadzić pod kontrolą pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Zgierzu.

8. W odbiorze końcowym uczestniczyć będzie przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Zgierzu.

**Do wiadomości:**

1. Zarząd Dróg Powiatowych  
95-100 Zgierz ul. Sadowa 6a
2. Kierownik Budowy w/m
3. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU V - cę PREZES  
DYREKTOR d/s BUDOWY

*Krzysztof Wójcik*

**DECYZJA Nr IZP.7230.52.2017.SK**

z dnia 10 października 2017 r.

Na podstawie art. 39 ust.3 i art. 40 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1440) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1257), w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Bartłomieja Kozłowskiego działającego na rzecz Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym dróg gminnych: Nr 120328E – (działka nr ew. 174) oraz Nr 120342E – (działki nr ew.: 212 i 220/3) w miejscowości Kiełmina, gm. Stryków.

**ZEZWALA SIĘ**

na lokalizację w pasie drogowym i liniach rozgraniczających w/w dróg gminnych projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w zakresie przedstawionej dokumentacji, z zachowaniem następujących warunków:

1. Pod jezdnią asfaltową leżącą na działce nr ew. 174, poprowadzić wodociąg w rurze osłonowej wykonując przewiert lub przecisk.
2. Naruszony pas drogowy w trakcie prowadzonych robót przywrócić do pierwotnego stanu z zachowaniem właściwego zagęszczenia gruntu.
3. Koszty wykonania sieci wraz z przyłączami oraz robót drogowych ponosi inwestor.
4. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w terminie najpóźniej 30 dni od daty planowanego rozpoczęcia robót wykonawca powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie budowy

**UZASADNIENIE**

Pan Bartłomiej Kozłowski działający na rzecz Gminy Stryków wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym dróg gminnych publicznych w miejscowości Kiełmina. Biorąc pod uwagę, że sieć wodociągowa zapewni dostawę wody do gospodarstw domowych zlokalizowanych we wsi Kiełmina, należało orzec jak w sentencji.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu zgody na budowę, którą należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

**POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Strykowa.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pan Bartłomiej Kozłowski  
zam. ul. Żabia 4 m. 63  
91-457 Łódź,
2. Gmina Stryków,  
ul. Kościuszki 27,  
95-010 Stryków,
3. a/a.

Zap. Burmistrza  
mgr Grażyna Popczyńska  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Inwestycji, Rozwoju Publicznych i Informacji

Zgierz, dn. 25.10.2017 r.

GK.6124.503.2017.GM

## Z A Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 217 § 2 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

zaświadczam, iż

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość położona w obrębie Kiełmina, gm. Stryków oznaczona jako działka numer 195/1, sklasyfikowana grunty orne klasy IVb i V, na glebach pochodzenia mineralnego, **nie podlega wydaniu decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.**

Zaświadczenie niniejsze wydaje się na wniosek Bartłomieja Kozłowskiego, reprezentującego Gminę Stryków, z dnia 20.10.2017 r.

Zwolnione z opłaty skarbowej  
na podstawie art. 4 i załącznika  
cz. II pkt 2; kol. 4 ppkt 7 ustawy  
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie  
skarbowej

Otrzymują:

1. Bartłomiej Kozłowski -  
pełnomocnik Gminy Stryków
2. a/a



Z up. STAROSTY  
*G. Mardas*  
Grażyna Mardas  
Starosta

Zgierz, dn. 31.10.2017

Starosta Zgierski  
 wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  
 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  
 ul. Długa 49, 95-100 Zgierz

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**W SPRAWIE NR 6630.827.2017**

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  
 art. 28b (Dz.U.2016r. poz. 1629 z późn. zm.).

Przedmiot narady: SIEĆ WODOCIĄGOWA  
 PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE  
 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ  
 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Lokalizacja: Stryków - obszar wiejski  
 Obręb: Kielmina, dz.: 169/3, 173/5, 174, 189, 195/1, 212, 220/3, 233/2

Inwestor: GMINA STRYKÓW ul. Kościuszki Tadeusza 27  
 95-010 Stryków

Projektant: BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI, JAN KOZŁOWSKI, ZBIGNIEW URBANIAK

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Oplata nr: 21082/17/1

Sposób przeprowadz.: stacjonarny

Data wpływu: 17.10.2017

Data narady: 26.10.2017

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	PRZEWODNICZĄCY	KRYSTYNA KŁOSIŃSKA	
7	NETIA S.A.	Tomasz Kluska	
10	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ	Zbigniew Wójcik	
13	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁÓDZI	Łukasz Gortat	
15	TELEFONIA DIALOG Sp. z o.o.	Tomasz Kluska	

**Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej**

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	PRZEWODNICZĄCY	W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.  W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej znajdują się na oryginale protokołu.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK  
 Głównego Urzędu Dokumentacji  
 Geodezyjnej i Kartograficznej

Krystyna Oziębacz