Profil odc. k0-k6

Podziałka 1:100/500



P.p.=182,00

Rzędna istniejącego terenu	192,44	192,66		192,92	196,48	196,81		196,20	196,40		
Rzędna dna proj. kanału	189,57	189,80		190,08	194,99	195,16		195,52	195,55		
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,87	2,86		2,84	1,49	1,65		0,68	0,85		
Długość odcinka	5,3	6,6		76,8		7,0		16,0	1,10		
Proj. spadek kanału, odległość	L=11,9 i=43,0 ‰			L=76,8 i=64,0 ‰		L=23,0 i=23,0 ‰					
Proj. średnica nominalna, materiał	PVC-U Ø160					PVC-U Ø110					
Hektometr i odległości	0	5,3		11,9	88,7	95,7	1	11,7	12,8		
Nazwa węzła	k0	k195/1		Sk1	Sk2	Sk3		k6	1		

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
K O M A s.c.
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Budowa wodociągu w m. Kielmina, gm. Stryków

Treść rys.: **Profil podłużny kanalizacji odc. k0-k6**

Rodzaj proj.: PBW

Upr. bud / Podpis

Projektował: inż. J. Kozłowski — GP II 460 - 8/76 w spec: inst.-sniż. w zakr. sieci cieplnych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych

Projektował: mgr inż. B. Kozłowski — LOD/1541/PWOS/10 w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdził: inż. H.Majewska — 131/98/WŁ w spec. Instalacji I sieci sanitarnych

Data: 09.2017

Skala: 1:100/500

Nr rys. 8