



LEGENDA	
	ZWÓD POZIOMY – DRUT FeZn fi 8 mm CYNKOWANY OGNIOWO
	PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY– DRUT FeZn fi 8 mm CYNKOWANY OGNIOWO PROWADZIĆ POD ELEWACJĄ W RURZE INSTALACYJNEJ ODGROMOWEJ
	ZŁĄCZE KRZYŻOWE SKRĘCANE FeZn CYNKOWANE OGNIOWO



bartosz@snelewski.pl
www.snelewski.pl

Autorzy opracowania:

Instalacje elektryczne:
mgr inż. Rafał Woszczalski
upr. nr LOD/3966/PWBE/19

Podpis:

Inwestor:
Gmina Stryków
ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

Branża:
ELEKTRYCZNA
Stadium:
Projekt budowlany

Temat opracowania:
Rozbudowa zaplecza szatniowego
ul. Żeromskiego/ Panasa
dz. nr ewid. 290/6 i 290/7
obręb S-2
95-010 Stryków

Data:
wrzesień 2020

Skala:
1:100
Tytuł rysunku:
ODGROMIENIE

Nr rysunku:
E2
Rewizja:
01