



## LEGENDA

	UZIOM FUNDAMENTOWY FeZn 25x4 mm
	POŁĄCZENIE SPAWANE UZIOMU FUNDAMENTOWEGO
ZK.1	ZŁĄCZE KONTROLNE CZTEROOTWOROWE FeZn CYNKOWANE OGNIOWO W SKRZYŃCE KONTROLNEJ DO ELEWACJI



bartosz@snelewski.pl  
www.snelewski.pl

### Autorzy opracowania:

Instalacje elektryczne:  
**mgr inż. Rafał Woszczalski**  
upr. nr LOD/3966/PWBE/19

Podpis:

Investor:  
**Gmina Stryków**  
ul. Tadeusza Kościuszki 27  
95-010 Stryków

Branża:  
**ELEKTRYCZNA**  
Stadium:  
**Projekt budowlany**

Temat opracowania:  
**Rozbudowa zaplecza szatniowego**  
ul. Żeromskiego/ Panasa  
dz. nr ewid. 290/6 i 290/7  
obręb S-2  
95-010 Stryków

Data:  
**wrzesień 2020**

Skala:  
**1:100**  
Tytuł rysunku:  
**UZIEMIENIE**

Nr rysunku:  
**E1**  
Rewizja:  
**01**