



P1	warstwa wykończeniowa ( gres, wykładzina sportowa)	2,0 cm
	folia w płynie (w pom. mokrych)	- cm
	wylewka betonowa zbr.siatką stalową	5.0 cm
	2x folia hydroizolacyjna PE	- mm
	styropian EPS 040 "dach/podłoga"	20 cm
	chudy beton B-7,5	15 cm
	podsyпка piaskowa zagęszczona	15 cm
	grunt rodzimy	- cm

D1	papa wierzchniego krycia	
	papa podkładowa	
	szlichta cementowa	5 cm
	styropian "dach/podłoga"-warstwa spadkowa min. 25cm	min.25 cm
	strop żelbetowy monolityczny	17 cm
	tynk gipsowy	

#### Autorzy opracowania:

Architektura:  
mgr inż. arch. Bartosz Snelewski  
upr. nr 45/LOOKK/2011

Podpis:

sprawił:  
mgr inż. arch. Nina Strojcka  
upr. nr 08/LOOKK/2018

Podpis:

Inwestor:  
Gmina Stryków  
ul. T. Kościuszki 27,  
95-010 Stryków

Branża:  
Architektura  
Stadium:  
Proj. budowlany

Temat opracowania:  
Rozbudowa zaplecza  
szatniowego  
ul. Żeromskiego/Panasa,  
dz. nr ewid. 290/6 i 290/7,  
obręb S-2,  
95-010 Stryków

Data:  
maj 2020

Skala:  
1 : 50  
Tytuł rysunku:  
Przekrój A-A

Nr rysunku:  
275 -A-03  
Rewizja: