



## LEGENDA

	ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY p/t IP20
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t IP20
	NATYNKOWA CZUJKA RUCHU PIR
	ZEWNĘTRZNA CZUJKA RUCHU PIR IP54
	OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED 1287 LED 840 6700lm CLEAR 47W IP65 DRV
	OPRAWY OŚWIETLENIOWE 320.LED 840 1800lm OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV
	OPRAWY OŚWIETLENIOWE 622.LED 840 4100lm CLEAR 31W RAL9016 struktura DRV
	OPRAWY OŚWIETLENIOWE 540.LED 840 4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura DRV
	OPRAWY OŚWIETLENIOWE 26W 4000k
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO STREFY OTWARTEJ Z GRZĄKĄ ZEWNĘTRZNA IP 65 1h ATI 430lm 4X1W
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO Z PIKTOGRAFEM 1h ATI 150lm 1X1W
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO 1h ATI 3W 420lm



bartosz@snelewski.pl  
www.snelewski.pl

### Autorzy opracowania:

Instalacje elektryczne:  
mgr inż. Rafał Woszczalski  
upr. nr LOD/3966/PWBE/19

Podpis:

Inwestor:  
Gmina Stryków  
ul. Tadeusza Kościuszki 27  
95-010 Stryków

Branża:  
ELEKTRYCZNA  
Stadium:  
Projekt budowlany

Temat opracowania:  
Rozbudowa zaplecza szatniowego  
ul. Żeromskiego/ Panasa  
dz. nr ewid. 290/6 i 290/7  
obręb S-2  
95-010 Stryków

Data:  
wrzesień 2020

Skala:  
1:100  
Tytuł rysunku:  
OŚWIETLENIE

Nr rysunku:  
E4  
Rewizja:  
01