



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.31.2020.MS.PZP

IZP.271.31.2020.EP.PZP.4.

Stryków dn. 26.01.2021 r.

Dotyczy postępowania pn. „Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie”
(znak: ZP.271.31.2020.MS.PZP.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający **udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu nr 776017-N-2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.**

Pytanie nr 1¹:

„W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu na "Budowę oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie", proszę o informację jaką formę nadzoru nad obiektem sprawuje PGE Dystrybucja S.A. oraz jaki odbiór techniczny mają dokonać służby tej spółki? W dokumentacji projektowej jest zapis, który brzmi: "Zasilanie instalacji elektrycznych projektowanego terenu boiska zrealizowane zostanie wewnętrzną linią zasilającą prowadzoną z tablicy pomiarowej zlokalizowanej na wschodniej ścianie istniejącego budynku administracyjno-socjalnego." skoro zasilanie ma być realizowane z wewnętrznej instalacji jaki odbiór będzie dokonywać PGE Dystrybucja S.A.? Czy do projektowanej instalacji ma zostać zainstalowany nowy licznik energii z PGE Dystrybucja S.A.? jeśli tak, to czy na wykonawcy spoczywają wszystkie sprawy formalne związane z wystąpieniem o przyłączenie nowego punktu poboru energii?"

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres zamówienia obejmuje także zapewnienie nadzoru bezpośredniego, dokonanie odbioru technicznego instalacji przez służby PGE Dystrybucja S.A.– Rejon w Zgierzu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem instalacji.

Wykonawca winien realizować roboty w oparciu o projekt budowlany i warunki przyłączenia nr 20-8/WP/01215 z dnia 6.03.2020 r. wystawione przez PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z projektem i ww. warunkami przyłączenia wewnętrzna instalacja będzie podłączona do projektowanego licznika energii elektrycznej w nowej tablicy pomiarowej TP zlokalizowanej w miejscu istniejącej tablicy jednolicznikowej, w związku z czym wykonawca ma obowiązek skompletowania potrzebnych dokumentów i dopełnienie procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem instalacji, m.in. po realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Oświadczenia o wykonaniu instalacji”, które podpisuje Odbiorca i Wykonawca sieci i instalacji w przyłączanym obiekcie, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac oraz do uzyskania od PGE Dystrybucja S.A. „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”.

¹ W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.31.2020.MS.PZP

Pytanie nr 2:

„Czy Inwestor dopuszcza użycia opraw LED innego producenta niż wskazano w dokumentacji projektowej do tej inwestycji, które mimo mniejszego poboru mocy spełniają wszystkie wytyczne co do warunków oświetlenia płyty boiska piłkarskiego (III Klasa oświetlenia według normy PN-EN 12193:2018)?”

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, **jest obowiązany wykazać**, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ projektant określił minimalne parametry materiałów jakie mają być użyte w trakcie robót, aby osiągnąć cel zamierzenia inwestycyjnego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą informacje, w zakresie których elementów przedmiotu zamówienia oferują rozwiązania równoważne, tzn. **Wykonawcy muszą określić model/typ/nazwę oferowanego materiału równoważnego oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że spełniają one parametry równoważności określone przez Zamawiającego. Oceniając równoważność oferty, Zamawiający podda pod rozagę spełnienie minimalnych wymagań wskazanych w dokumentacji, tj.:**

- szczelności opraw - minimum IP66,
- klasę odporności na uderzenia opraw - minimum IK 08,
- oznakowanie oprawy przez producenta znakiem CE,
- w zakresie spełniania parametrów fotometrycznych, zaproponowane rozwiązanie równoważne musi spełniać parametry określone w opisie technicznym, tj.: *"przy stosowaniu opraw innego producenta należy wykonać obliczenia natężenia oświetlenia, wg których rozkład natężenia oświetlenia oraz wartości E_{sr}, E_{max}, E_{min} nie powinny różnić się od obliczonych (wskazanych w projekcie) o więcej niż +/- 5%",*
- w zakresie właściwości mechanicznych - w projekcie fundament, słup, podpory i oprawy stanowią jeden układ konstrukcyjny dobrany pod względem wytrzymałości statycznej i dynamicznej (parcie wiatru). Oferent proponując zmianę któregoś z elementów układu konstrukcyjnego musi wykazać poprawność doboru pozostałych 2 elementów, aby cały układ był stabilny/bezpieczny statycznie i dynamicznie

W przypadku braku w ofercie informacji na temat zaoferowania materiałów równoważnych/złożenia oferty równoważnej, **Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia określony w dokumentacji projektowej.**

Pytanie nr 3:

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie większej ilości opraw LED niż wskazano w projekcie (12 sztuk) pod warunkiem, że zużycie energii elektrycznej będzie minimum 35% mniejsze niż zakładane w projekcie 16,8KW?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem muszą być realizowane zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do pozwolenia na budowę. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie równoważne rodzące w skutkach konieczność zmiany



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.31.2020.MS.PZP

posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta, akceptację inspektora nadzoru na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ.

Zmiany w treści SIWZ:

1. W §5 SIWZ, tj. „Opis przedmiotu zamówienia” w część „Równoważność” otrzymuje nowe brzmienie:

„Równoważność:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę^[1].
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Za równoważne Zamawiający uzna oferty lub rozwiązania umożliwiające uzyskanie rezultatu założonego przez Zamawiającego; spełniające wymagania w stopniu nie gorszym, niż wynikający z opisu przedmiotu zamówienia, jak w pkt. 1 lub 2, w zakresie cech, parametrów i właściwości odnoszących się bezpośrednio do funkcji (mające na nie wpływ) jakie to zamówienie, po zrealizowaniu – winno pełnić.

^[1] Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta, akceptację inspektora nadzoru na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów zastosowanego rozwiązania projektowego. W takiej sytuacji Zamawiający, wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia, które będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji tzw. „równoważników”

2. Zamawiający załącza uzupełnioną dokumentację projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.31.2020.MS.PZP

3. Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w treści Załącznika nr 4 do SIWZ, tj. „Wzór umowy” i załącza nowy wzór umowy uwzględniający wprowadzone zmiany.

4. W §21 SIWZ, tj. „Składanie i otwarcie ofert” zmienia się/przedłuża się termin składania i otwarcia ofert, tzn.:

„1. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według wzoru: **„Przetarg nieograniczony nr IZP.271.31.2020.MS.PZP.na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 5.02.2021r., godz. 11:15.**

2. Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze SIWZ, należy składać w siedzibie Zamawiającego **URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE, 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, sekretariat w terminie do 5.02.2021r. do godz. 11.00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22, **w dniu 5.02.2021 r. o godz. 11:15”.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 26.01.2021 r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 776017-N-2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.(zmienionego w dniu 22.01.2021 r. 540407540-N-2021, **poprzez** zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie BIP.

ZATWIERDZAM

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski