



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 09.02.2015 r.

IZP.271.5.2015

Dotyczy przetargu na zadanie pn: **„Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku”**

Przekazujemy Państwu pytania i odpowiedzi na zadane pytania:

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy obiekt mostowy znajdujący się na odcinku Sosnowiec –Pieńki jest przeznaczony do przebudowy oraz czy początkowy odcinek oznaczony jako miejsce zniszczone klęską żywiołową jest do kompletnej przebudowy (rozbiórka i odbudowa) Jeżeli tak, prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w jakiej należy dokonać wyceny.
2. Czy Wykonawca ponosi jakiegokolwiek koszty zajęcia pasa drogowego związane z realizacją inwestycji?
3. Czy w związku z przebudową przepustów pod koroną drogi w m. Niesułów, Zamawiający przewiduje również oczyszczenie lub korektę rowów ponieważ z pozwolenia wodno-prawnego jednoznacznie to nie wynika. Prosimy o doprecyzowanie i wskazanie pozycji do wyceny.
4. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej przekroju konstrukcyjnego wykonania nawierzchni parkingu w m. Niesułów.
5. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej szczegółu połączenia (wydłużenia) istniejącego przepustu z nowoprojektowanym przepustem pod koroną drogi w miejscowości Niesułów.
6. Czy w przypadku przełożenia wysokościowego istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej do wyceny należy przyjąć 100% odzysku materiału, czy Wykonawca przystępujący do przetargu powinien założyć w wycenie ofertowej odtworzenie nawierzchni w ilości 50% stara nawierzchnia i 50% nowa nawierzchnia oraz uwzględnić utylizację materiału nie nadającego się do ponownego zabudowania.
7. Dotyczy przestawienia dwóch słupów oświetleniowych w miejscowości Niesułów. Prosimy o uszczegółowienie: czy w wycenie należy uwzględnić nowe stopy fundamentowe oraz czy należy uwzględnić w wycenie dodatkowe kable energetyczne? Prosimy o załączenie dokumentacji uzupełniającej.
8. Czy Zamawiający na drodze w m. Niesułów przewiduje przesunięcie punktów osnowy geodezyjnej. Jeśli tak to prosimy o podanie liczby punktów osnowy geodezyjnej do przestawienia oraz wskazanie pozycji w której należy zawrzeć wycenę.
9. Prosimy o załączenie w dokumentacji projektowej szczegółu wykonania studni wpadowej fi 1000mm oraz studni wpustowej fi 500mm na ul. Dojazdowej w m. Stryków
10. Prosimy Zamawiającego o podanie przynajmniej dwóch producentów rur dwudzielnych o średnicy DN250, DN300. Według naszej wiedzy nie ma takich rur do kupienia.

ODPOWIEDZI:

1. Obiekt mostowy nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego tylko przy robotach nie związanych z potrzebami ruchu drogowego tzn. przy budowie kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w miejscowości Kiełmina.
3. Projekt nie przewiduje oczyszczenia rowów. Należy przewidzieć roboty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przepustów.
4. Rysunki dołączono w załączniku.
5. Szczegół umieszczono w załączniku.
6. Wszystkie zjazdy w miejscowości Niesułków i na ul. Dojazdowej w Strykowie należy wykonać z nowych materiałów.
7. Należy uwzględnić nowe stopy fundamentowe.
8. Punkty osnowy geodezyjnej należy zastabilizować w sposób trwały.
9. Rysunki umieszczono w załączniku.
10. Przewidziane w projekcie kanalizacji sanitarnej w m. Kiełmina dwudzielne rury \varnothing 250 i \varnothing 300 służą do tymczasowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury na czas budowy przyłączy. Po zakończeniu robót w obrębie danego przyłącza należy je zdemontować. Teoretycznie wystarczy więc jeden komplet który można wykonać na budowie. Można zastosować również dwudzielne rury stalowe.