

Mapa do celów projektowych  
w skali 1 : 500

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gm. Stryków  
sekcja numer 112.423.17; 423.18 operatu SI, materiałów archiwalnych  
oraz wyników terenowego z miesiąca września 2013 r.  
Układ współrzędnych "65"  
Poziom odniesienia "Krausztadt 60"

## Abstract

Przedsiębiorstwo Branżowe  
GEO-GL08  
tel. 531 079 226  
98-100 Łask, ul. Górna 7  
NIP 829-156-06-98 REGON 730343663

Łódź dn. 07.10.2013 r.

Na mapie uwidocznił się przebieg przewodów podziemnych pomierzonych podczas inwentaryzacji powykonawczych oraz na podstawie udostępnionych przez gestorów sieci dokumentacji archiwalnych.

Za brak przewodów na mapie, niezgłoszonych do inwentaryzacji lub nieuwidocznił się przez gestorów, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

GEODETA UPRAWNIOMY

Jerzy Swersze  
upr.nr. 9379

Uwaga:  
Nie ustalono służebności gruntowych  
w granicach opracowywanego zakresu.

**PGE Dystrybucja S.A.** Oddział Łódź-Miasto  
ul. Towarna 53, 90-021 Łódź

**WYŻOJA ZARZĄDZENIA KANALIZACJI SECIOWYM  
DZIAŁ SPECJALNY LGZIER**

Uzgodnienie / Opisnie / projektu / koncepcji \*  
określono bez uwag \*  
*człowiekiem*

w piśmie nr .....  
.....

Miejsce podpisania i daty:  
wzręć-projektu / koncepcji:


**Prawa osób trzecich muszą być zachowane.**  
**Dziękuję za wyrażenie zgody!**  
**B.S. B.S., B.S.-B.S.**

*ff*

Lodz, dnia *18.06.2014*,  
*SR KAPLAK*

Sposób zwrotu dokumentacji:  
\* Niepotrzebne skreślić \*

### ZESTAWIENIE ARKUSZY



**STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU**  
**POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ**  
 (KARTOGRAFICZNEJ)

W obszarze oznaczonym na mapie, dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.

Dokumenty z pomiarów, których wyniki zostały przyjęte do zasobu w dniu **06 GRU. 2013**

I zaewidencjonowano pod nr **085B-140/2013**

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i prowadzeniu powykonawczemu przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

**Z up. STAROSTA**

**06 GRU. 2013** STANOWISKO OSOBY UPRAWNIENIEJ

Zgierz, dn. ...

Uwaga:

1. Projektowane linie kablowe, stopy oświetleniowe pozostają na majątku Urzędu Gminy Stryków.
2. Stopy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi jezdni.
3. Kabel oświetleniowy wzdłuż drogi układać na całym odcinku w rurach DWR 50 lub 63 mm. Łączenie rur wybierać wyłącznie za pomocą złączek wodoszczelnych. Przy przejściach pod wiadukami utworzonymi i osłoniętym stropem dodatkowo rurę SR5 75.
4. Razem z kablem oświetleniowym układać: szkielet z rurą FeZn 25x4. Uziemienie składowe i rowie kablowym na głębokości 0,1m pod kablem.
5. Na przelotach kabli energetycznych na 0,4kV w miejscach lokalizacji słupów oświetleniowych na całym odcinku należy wykonać: 2x przewidywane PS 110.
6. Ostateczną numerację słupów ustalić na roboczo w RŁ.

Liczba oprac. oświetleniowych typu TCC10 1 / LE5/S102/24 LEDS 500mA NW - 30szt  
 Liczba słupów oświetleniowych 6x3m - 30szt

**Uwaga!!!:**  
Oznaczenia jak wyżej w kolorze czarnym dla urządzeń znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej wg. odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekował:	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował:		Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Investor	Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	05.2014
		Nr rys.	2
		Arkusz	1/2
Tytuł Plan budowy linii kablowych oświetlenia drogowego		Edycja	PB
		Skala	1:500
Miejscowość: Arteria Sądowskiej nr. Stryków			

0,4kV	TN-C
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	
II KLASA IZOŁACJI	

Łączy arkusz nr 2

Łączy arkusz nr 2