woj. łódzkie
powiat zgierski
gm. Stryków
obr. Anielin Swędowski
w/g zakresu
ark. 2 z 2
KERG: 855-141/2013

102008_5
102008_5.0002



Szkic orientacyjny
skala 1 : 10000

Mapa do celów projektowych
w skali 1 : 500

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gm. Stryków sekcja numer 112.423.17; 423.18 operatu SIT, materiałówarchiwalnych oraz wywiadu terenowego z miesiąca września 2013 r.
Układ współrzędnych " 65 "
Poziom odniesienia " Kronsztadt 60"

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Branżowe
GEO-GLOB
tel. 531 079 226
98-100 Łask, ul. Górna 7
NIP 829-156-06-98 REGON 730343663

GEODETA UPRAWNIONY
Jerzy Sierszeń
upr.nr. 9379

Łódź dn. 07.10.2013 r.

Na mapie uwidoczniono przebieg przewodów podziemnych pomierzonych podczas inwentaryzacji powykonawczych oraz na podstawie udostępnionych przez gestorów sieci dokumentacji archiwalnych.

Za brak przewodów na mapie, niezgłoszonych do inwentaryzacji lub nieudostępnionych przez gestorów,wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

Uwaga:
Nie ustalono służebności gruntowych w granicach opracowywanego zakresu.

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzbraniającego przyjęto do zasobu w dniu ..... 06 GRU. 2013
i zaewidencjonowano pod nr. 855B-140/2013
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Z-up. STAROSTY .....
Zgierz, dn. 06 GRU. 2013
Ireneusz Słota
Geodeta

ZESTAWIENIE ARKUSZY



Oznaczenia:
- proj. oprawa oświetleniowa TECEO 1 LED/5102/24 LEDS 500mA NW o mocy 38W II klasy ochronności prod. Schreder
- 1 / C8/4/64 — nr latarni w danym obwodzie oświetleniowym / typ słupa oświetleniowego lub masztu
- 34/42m — długość trasy kabla / całkowita długość kabla
- proj. linia kablowa oświetlenia drogowego YAKY 4x35 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4

KOLIZJE:
- kable i kanalizacja telekomunikacyjna
- kanalizacja wodociągowa
- kable elektroenergetyczne

Uwaga:
1. Projektowane linie kablowe, słupy oświetleniowe pozostają na majątku Urzędu Gminy Stryków.
2. Słupy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 1m od krawedzi jezdni.
3. Kabel oświetleniowy wzdłuż drogi układać na całym odcinku w rurach DVR 50 lub DVK 50. Łączenie rur ze sobą wykonać za pomocą złączek wodoszczelnych. Przy przejściach pod wjazdami utwardzonymi i asfaltem stosować dodatkowo rurę SRS 75.
4. Razem z kablem oswietleniowym układać uziemienie słupów FeZn 25x4. Uziemienie składać w rowie kablowym na głębokości 0,1m pod kablem.
5. Na przełożone kable enetgetyczne nn 0,4kV w miejscach lokalizacji słupów oświetleniowych na całym odcinku nałożyć rury dwudzielne PS 110.
6. Ostateczną numerację słupów ustalić na roboczo w RE.

Liczba opraw oswietleniowych typu TECEO 1 LED/5102/24 LEDS 500mA NW – 30szt
Liczba słupów oświetleniowych C8/4/64 – 30szt

Uwaga!!!:
Oznaczenia jak wyżej w kolorze czarnym dla urządzeń znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej wg. odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- granica pasa drogowego
- B2-B3 - odcinek oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej
- B1-B2, B3-B4 - odcinek oświetlenia poza pasem drogi wojewódzkiej

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Inwestor	Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	05.2014
		Nr rys.	2
		Arkusz	2/2
Tytuł Plan budowy linii kablowych oświetlenia drogowego		Edycja	PB
		Skala	1:500
Miejscowość: Anielin Swędowski gm. Stryków			

0,4kV SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA II KLASA IZOLACJI	TN-C

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Miasto
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Dział Sieciowy Zgierz
LAR RE/11/14