woj. łódzkie
powiat zgierski
gm. Stryków
obr. Osse
w/g zakresu
ark. 1 z 3
KERG: 855-141/2013

102008_5
102008_5.0019



Mapa do celów projektowych
w skali 1 : 500

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gm. Stryków
sekcja numer 112.423.04; 423.08; 423.09 operatu SIT materiałów archiwalnych
oraz wywiadu terenowego z miesiąca września 2013 r.
Układ współrzędnych " 65 "
Poziom odniesienia " Kronsztadt 60"

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Branżowe
GEO-GLOB
tel. 531 079 226
98-100 Łask, ul. Górna 7
NIP 829-156-06-98 REGON 730343663

GEODETA UPRAWNIONY
Jerzy Sierszeń
uprawn. 9379

Łódź dn. 07.10.2013 r.

Na mapie uwidoczniono przebieg przewodów podziemnych pomierzonych podczas inwentaryzacji powykonawczych oraz na podstawie udostępnionych przez gestorów sieci dokumentacji archiwalnych.

Za brak przewodów na mapie, niezgłoszonych do inwentaryzacji lub nieudostępnionych przez gestorów, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

Uwaga:
Nie ustalono służebności gruntowych w granicach opracowywanego zakresu.

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru ..... przyjęto do zasobu w dniu ..... 06 GRU. 2013
i zaewidencjonowano pod nr 0853-140/2013
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
06 GRU. 2013 Z up. STAROSTY
Zgierz, dn. ..... STAROSTA (podpis)
Ireneusz Sława
Geodeta

ZESTAWIENIE ARKUSZY



Oznaczenia:
- proj. oprawa oświetleniowa TECEO 1 LED/5102/24 LEDS 500mA NW o mocy 38W II klasy ochronności prod. Schreder (dla słupów nr 1, 23, 24 oprawa TECEO 1 LED/5102/32 LEDS 500mA NW o mocy 53W II klasy ochronności prod. Schreder)
- 1 / C7/4/64 — nr latarni w danym obwodzie oświetleniowym / typ słupa oświetleniowego lub masztu
- 34/42m — długość trasy kabla / całkowita długość kabla
- proj. linia kablowa oświetlenia drogowego YAKY 4x35 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4

Uwaga:
1. Projektowane linie kablowe, słupy oświetleniowe pozostają na majątku Urzędu Gminy Stryków.
2. Słupy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi jezdni.
3. Kabel oświetleniowy wzdłuż drogi układać na całym odcinku w rurach DVR 50 lub DVK 50. Łączenie rur ze sobą wykonać za pomocą złączek wodoszczelnych. Przy przejściach pod wjazdami utwardzonymi i asfaltem stosować dodatkowo rurę SRS 75.
4. Razem z kablem oświetleniowym układać uziemienie słupów FeZn 25x4. Uziemienie składać w rowie kablowym na głębokości 0,1m pod kablem.
5. Ostateczną numerację słupów ustalić na roboczo w RE.

Całkowita długość linii kablowych oświetlenia YAKY 4x35:
Obwód 1: 657/792m
Obwód 2: 732/881m
Liczba opraw oswietleniowych typu TECEO 1 LED/5102/24 LEDS 500mA NW 38W– 43szt
Liczba opraw oswietleniowych typu TECEO 1 LED/5102/32 LEDS 500mA NW 53W – 3szt (montaż na słupach nr 1, 23, 24)
Liczba słupów oświetleniowych C7/4/64 – 46szt

KOLIZJE:
- kable i kanalizacja telekomunikacyjna
- kanalizacja wodociagowa
- kable elektroenergetyczne

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM
DZIAŁ SIECIOWY ZGIERZ

Uzgodnienie / ~~Opinię do~~ projektu / ~~koncepcji~~ *
okraślono bez uwag *
Dowiązanie
w piśmie nr ..... *
~~które powinno stanowić integralną część projektu / koncepcji~~.*
Prawa osób trzecich muszą być zachowane.
dotyczy ark. 1/2 i 2/2 wg. mapy
Łódź, dnia 12.03.2014
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Dział Sieciowy Zgierz
Specjalista ds. eksploatacji sieci
Zbigniew Wójcik
* Niepotrzebne skreślić

0,4kV	
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	TN-C
II KLASA IZOLACJI	

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Inwestor	Urząd Gminy Stryków ul. Tadusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	01.2014
		Nr rys.	1
		Arkusz	1/2
Tytuł Plan budowy linii kablowych oświetlenia drogowego		Edycja	PB/PW
		Skala	1:500
Miejscowość: Osse gm. Stryków			