



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn.15.07.2019 r.

IZP.271.41.2019

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego „**Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie – II etap**”

Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: „. Prosimy o określenie czy w ulicę Akacjową zostało wykonane wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej ze studni SRistI w ulicy Cmentarnej (poza pas drogowy), czy należy się włączyć w istniejącą studnię SRistI.

Jeżeli nie zostało wykonane wyprowadzenie poza pas drogowy, czy należy przyjąć do wyceny odbudowę nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej”

Odpowiedź: Projekt przewiduje włączenie kanalizacji sanitarnej dla ulicy Akacjowej, do istniejącej studni w ulicy Cmentarnej. W kosztorysie przyjęto rozebranie i odtworzenie kostki brukowej (pozycja 2,3). Projekt przewiduje montaż kanalizacji w jezdni ulicy Cmentarnej przewiertem, w rurze osłonowej. W kosztorysie są pozycje 17, 22, 23. Zgodnie z ustaleniem z inwestorem (do projektu) nie jest planowane rozebranie i odtworzenie jezdni.

Za zgodą inwestora (zarządcy drogi) jest możliwe wykonanie tego fragmentu kanalizacji "wykopem" z demontażem i odtworzeniem jezdni (w kosztorysie tej metody nie ma).

Pytanie nr 2: . Prosimy o określenie czy na wybudowanym odcinku sieci wodociągowej - od węzła w ul. Cmentarnej do Hp4 został już wykonany hydrant hp 4, czy należy przyjąć go do wyceny w przedmiotowym zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że hydrant HP4 został wybudowany.

Pytanie nr 3: Prosimy o określenie czy na wybudowany odcinku sieci wodociągowej - od węzła w ul. Cmentarnej do Hp4 zostały już wykonane przyłącza wodociągowe (WP33-WP33.1, WP32-WP32.1, WP31-WP31.1, WP30-WP30.1, WP29-WP29.1, WP28-WP28.1) czy należy przyjąć je do wyceny w przedmiotowym zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zostały wykonane przyłącza wodociągowe (WP33-WP33.1, WP32-WP32.1, WP31-WP31.1, WP30-WP30.1, WP29-WP29.1, WP28-WP28.1)

Pytanie nr 4: Prosimy o zamieszczenie do przetargu schematów hydrantów oraz zasuw oraz określenie z jakiego materiału - z żeliwa szarego czy sferoidalnego należy wykonać przedmiotowe zamówienie.

Odpowiedź: W dokumentacji projektowej zostały załączone schematy węzłów (dla hydrantów i inne) W5-W12. W dokumentacji projektowej opisano, że należy stosować materiały z żeliwa . Zaleca się stosowanie materiałów z żeliwa sferoidalnego.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych i Infrastruktury

(-) mgr Grażyna Popczyńska