



URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE
95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

sygn. IZP.271.57.2019

Stryków, dnia 02.12.2019 r.

IZP.271.57.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ
(w trybie art. 38 ustawy Pzp)

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoki”.
Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania oraz wyjaśnienia niejasności.

1. W zakresie okien

Pytanie: „Kolor złoty dąb - tylko zewnętrzny czy obustronny(wew. i zew.)?”

Wyjaśnienie: W budynku należy zastosować okna w Kolorze złoty dąb obustronnie.

Pytanie: „Rodzaj okien rozwierne, uchylne czy rozwierno-uchylne?”

Wyjaśnienie: Okna w całym budynku mają być rozwierno-uchylne.

2. W zakresie drzwi

Pytanie: „jest numeracja D1, D2, D3, D4, D5, D6. Które drzwi są PCV zewnętrzne?”

Wyjaśnienie: Drzwi zewnętrzne z PCV to D4, D3 i D6

Pytanie: „Które drzwi są drewniane zewnętrzne? (z samozamykaczem)?”

Wyjaśnienie: Drzwi zewnętrzne tylko z PCV nie przewidziano drewnianych.
Z samozamykaczem mają być wykonane drzwi D4 i D3.

Pytanie: „Które drzwi są drewniane wewnętrzne?”

Wyjaśnienie: Drzwi wewnętrzne drewniane to: D1, D2 i D5.

ZATWIERDZAM

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski