



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.721.10.2020.EP.PZP.5

**Dotyczy postępowania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin”
Znak: IZP.271.10.2020.EP.PZP.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający **udziela odpowiedzi** na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1¹:

„Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej, gdyż w projekcie nie podano, a jest to istotna informacja wiążąca się z ceną”.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że parametry stolarki okiennej zostały uszczegółowione w dokumencie „Projekt zmiany nieistotne świetlica Anielin”. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna musi wynosić $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pytanie nr 2:

„Czy kolor stolarki jest jednostronny czy dwustronny ”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że kolor stolarki jest dwustronny.

Pytanie nr 3:

„Jaki rodzaj szprosów Wykonawca ma zastosować (konstrukcyjne, naklejane) w stolarce okiennej i drzwiowej”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że w projekcie zmian nieistotnych wprowadzono zmianę polegającą na rezygnacji z zastosowania szprosów w stolarce okiennej i drzwiowej.

ZATWIERDZAM

***Burmistrz Strykowa**
Witold Kosmowski*

¹ W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną.