



LEGENDA:

nr oprawy w obwodzie oświetleniowym

nr obwodu oświetleniowego

1/Lo1

L1 L2 L3 - nr fazy



- projektowana oprawa - 12szt.

st. 1-6 - projektowany maszt oświetleniowy 18m z fundamentem i wysięgnikami - 6szt.

— projektowana linia kablowa YAKY 4x16mm2 -310m + FeZn 25x4 - 330m

— projektowana linia YKY 4x10mm2 -4m

— projektowane zasilanie opraw przewód H07RN-F 7G1,5mm2 -300m

--- projektowane nagłośnienie 2x2,5mm2 - 150m w rurze ochronnej HDPE 32x2,9

SK1-6

- projektowana skrzynka dla przyłączenia Gear box (obudowa OSZ 53x80-2 + FP) - 6szt.

TP

- projektowana tablica pomiarowa z rozdzieleniem zasilania.

TO

- projektowana tablica oświetleniowa.

Investor:	URZĄD MIASTA-GMINY W STRYKOWIE 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27			Skala:
Treść opracowania:	Oświetlenie boiska sportowego zlokalizowanego w Strykowie przy ul. Brzezińskiej 24, dz. nr 148			Nr opracowania
Treść rysunku:	Schemat ideowy			Nr rys: E-3
Opracował: mgr inż. Artur Czubak	podpis:	data: luty 2020	upr:	
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	podpis:	data: luty 2020	upr: 18/94/WŁ	