



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dnia 09.03.2018 r.

IZP.271.18.2018

dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

Pytanie:

Zaprojektowano wykonanie podbudowy panelowej polipropylenowej typu Permavoid, celem odprowadzenia wód opadowych w boiska poliuretanowego. Jednocześnie Zamawiający planuje wykonanie zadaszenia boisk.

Przy takim rozwiązaniu wykonanie tego typu podbudowy jest bezzasadne, gdyż w przypadku wykonania dachu nie będzie czego odprowadzać z płyty boiska.

Prosimy o udostępnienie rozwiązania zastępczego (np. posadzka betonowa lub podbudowa na kruszywach).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie do §5 SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapisów:

„W zakresie zaprojektowanej nawierzchni poliuretenaowej, Zamawiający odstępuje od wykonania podbudowy panelowej PU typu Permavoid 85.

W związku z powyższym:

- podbudowę panelową PU typu Permavoid 85 należy zastąpić kłincem o granulacji 0-31,5 mm o grubości 8,5 cm,
- warstwę z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm z kłınca (fr. 0-31,5 mm) należy zastąpić tłuczniem o granulacji 31,5 – 63 mm o grubości 10 cm.”

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych i Infrastruktury
mgr Grażyna Popczyńska