

UWAGI:

gniazda mocować na wys. 30cm nad posadzką

wypusty dla klimakonwektorów (W2 - W5) mocować 30 cm poniżej sufitu

dokładne rozmieszczenie gniazd i opraw uzgodnic na etapie realizacji z właścicielem obiektu

oprawy L4-L4B; L2 - L2E typ: REGLUX 1040LED 830 OPAL 67W

pozostałe oprawy typ: REGLUX 540LED 830 OPAL 40W

ENERGETYKA-SERWIS JAROSŁAW KOSTRUBIEC 95-100 Zgierz, ul. Promienistych 38, e-mail: majakos2@wp.pl tel: 607 844 835	Data wykonania marzec 2018
OBIEKT: Budynek świetlicy	Rys. nr: E-2
ADRES: Wola Błedowa nr 14, 95-011 Bratoszewice, dz. nr ew 181 obręb Wola Błedowa	
BRANŻA: Instalacje elektryczne	Skala:
TEMAT: Rzut instalacji oświtlenia, gniazd wtykowych i wypustów elektrycznych	
Projektant: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	