Proj. kabel zasilający YKY 5x6mm²w rurze ostonwej układanej na elewacji pod dachem w kierunku tablicy pomiarowej zlokazliwoanej na istniejącym budynku

kabel w listwie elektroinstalacyjnej

F	Natrysk
2,96 m²	PVC

C	Magazyn
17,01 m²	PVC

G	W.C.
4,00 m²	PVC

H	Siłownia
41,23 m²	PVC

D	Korytarz
8,32 m²	PVC

A	Wiatrołap
6,75 m²	PVC

B	Biuro
11,25 m²	PVC

E	Szatnia
7,25 m²	PVC

Grzejnik 0,5kW h=0,5m
Bojler 100L
WW 60m3/h
Grzejnik 0,5kW
Grzejnik 1,0kW
Grzejnik 2,0kW
Wentylator
Kurtyna 1,0kW
Okno do likwidacji
Ściana murowana z gazobetonu gr. 24 cm
Likwidacja okna 150x60
EI60
EI30

Uwaga:
1. Instalcję elektryczną oświetlenia prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych z pokrywą.
2. Typ osprzętu elektrycznego: natynkowy.
3. W łazienkach stosować osprzęt o stopniu ochrony minimum IP44.
4. Gniazda ogólne montować na wysokości 0,3m od poziomu wykończonej posadzki. Dla grzejników elektrycznych gniazda montować na wysokości 0,5m.

Wykaz pom. projektowanych		
A.	Wiatrołap	pow. 6,75m2
B.	Biuro	pow. 11,25m2
C.	Magazyn	pow. 17,01m2
D.	Korytarz	pow. 8,32m2
E	Szatnia	pow. 7,25m2
F.	Natrysk	pow. 2,96m2
G.	W.C.	pow. 4,00m2
H.	Siłownia	pow. 41,23m2
pow. użytkowa		92,77m2
pow. zabudowy		106,60m2
kubatura		326,20m3

Legenda:
TE/6 – adres obowdu: tablica/numer obwodu
– podwójne gniazdo n/t 16A 230V
– gniazdo n/t 16A 230V IP44
– gniazdo n/t 16A 230V zasilanie grzejnika elektr.
TE – tablica elektryczna TE n/t

mgr inż. Tomasz Święcicki
Projektowanie instalacji, audyty energetyczne, nadzory
FIRMA PROJEKT.DOM

Temat opracowania:
Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego w Strykowie, przy ulicy Brzezińskiej 24 (dz. nr 148)

Inwestor:
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Nazwa rysunku:	BRANŻA:	Skala:	Data:
Instalacja gniazd 230V	Elektryczna	1:100	14.10. 2019
Imię i nazwisko projektanta:	*Specjalność i numer uprawnień:*	*Podpis:*	*Numer rysunku:*
mgr inż. Tomasz Matusiak	upr.budowlane LOD/2302/PWOE/14		03
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego:	*Specjalność i numer uprawnień:*	*Podpis:*	