

7. Kąt skrzyżowania projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej NN z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 300 powinien być maksymalnie zbliżony do kąta 90°
8. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia nie można wprowadzać sprzętu ciężkiego i składować materiałów, roboty należy prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Działu Sieci Wysokiego Ciśnienia i Stacji Gazowych. Strefa kontrolowana wynosi 3,00 m na stronę licząc od osi gazociągu wysokiego ciśnienia,
9. O terminie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia należy powiadomić z dwutygodniowym wyprzedzeniem MSG sp. z o.o. O/ZG Łódź Dział Sieci Wysokiego Ciśnienia i Stacji Gazowych Piotrków Trybunalski 97-300 ul Krakowskie Przedmieście 112 celem wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane:
 - numer uzgodnienia
 - telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy,

Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie jednego roku od daty wystawienia.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Sieci Wysokiego Ciśnienia
i Stacji Gazowych

Waldemar Wegner

Załącznik: - uzgodniony projekt rozwiązania kolizji projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej NN z gazociągiem wysokiego ciśnienia