RG - Istniejąca rozdzielnia główna do rozbudowy



TR - projektowana tablica rozdzielcza



Nr obwodu	–	–	–
Opis przeznaczenie (Uwagi)	Rozbudowa tablicy głównej o wyłącznik główny z wyzwalaczem dla instalacji PWP oraz ogranicznik przepięć	Istniejące obwody	Rozbudowa dla zasilania projektowanej T–R
Oznaczenie odbiorników	–	–	–
Moc odbiorników	–	–	–

Nr obwodu	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opis przeznaczenie (Uwagi)	Zasilanie	Ogranicznik przepięć, sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe + ewakuacyjne	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe + ewakuacyjne	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie kierunkowe	Gniazda ogólne 1–f	Gniazda ogólne 1–f
Oznaczenie odbiorników	–	–	1.1–1.20	2.1–2.20	3.1–3.18	4.1–4.13	5.1–5.20	6.1–6.18	7.1–7.12	8.1–8.12	9.1–9.7	10.1–10.8
Moc odbiorników	–	–	0,76 kW	0,70 kW	0,58 kW	0,43 kW	0,90 kW	1,96 kW	1,80 kW	0,01 kW	2,10 kW	2,40 kW



Uwagi do rysunków:
1) Rozdzielnica oraz osprzęt produkcji firmy HAGER, rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym, ochronniki przeciwprzepięciowe produkcji firmy LEGRAND
2) Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych - szybkie wyłączenie zasilania zgodnie PN.
3) Instalacja przystosowana do pracy w układzie TN-C-S.
4) Uzupełnienie ochrony przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30mA.
5) Stosować bloki rozdzielcze KJ01B, KJ01C.

Nr obwodu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Opis przeznaczenie (Uwagi)	Gniazda ogólne 1–f	Gniazda ogólne 1–f	Gniazda ogólne 1–f	Gniazda ogólne 1–f	Gniazda ogólne 1–f	Gniazda ogólne 1–f	Aparaty AGW	Konwektor wentylatorowy	Konwektor wentylatorowy	Podgrzewacz C.W.U.	Podgrzewacz C.W.U.	Podgrzewacz C.W.U.	Podgrzewacz C.W.U.	Podgrzewacz C.W.U.	Podgrzewacz C.W.U.	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Oznaczenie odbiorników	11.1–11.5	12.1–12.7	13.1–13.8	14.1–14.9	15.1–15.6	16.1–16.5	17.1–17.2	18.1	19.1	20.1	21.1	22.1	23.1	24.1	25.1	–	–	–
Moc odbiorników	1,50 kW	2,10 kW	2,40 kW	2,70 kW	1,80 kW	1,50 kW	0,56 kW	2,10 kW	2,10 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	0,40 kW	0,40 kW	0,60 kW

Widok rozbudowywanej rozdzielnicy głównej
Hager VS318PD 501x389,5x98,5mm (wys. x szer. x gł.)



Widok projektowanej tablicy rozdzielczej
Hager FWB32S 500x550x161mm (wys. x szer. x gł.)



TEMAT:
Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz nowej części szkoły wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz projektami instalacji kanalizacji sanitarnej, zjazdu, dróg, placów i chodników

OBIEKT:
SZKOŁA PODSTAWOWA
Koźle, gm. Stryków, dz. nr 397, obręb Koźle

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY — PODPISY

PROJEKTANCI:			
	mgr inż. Andrzej Sroczyński	upr. bud.	65/84/WML
	mgr inż. Włodzimierz Pawlak	upr. bud.	LOD/1910/PWOE/12
	mgr inż. Radosław Barański		

TYTUŁ RYS.: Schemat ideowy
Rozbudowa rozdzielni głównej, projektowana tablica rozdzielcza
NR RYS.: E-6

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DATA: Wrzesień 2013
SKALA:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część niniejszego opracowania.
2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną firmy "AnS - Andrzej Sroczyński" i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność inwestora.