



— projektowana oświetleniowa linia kablowa YAKY 4x25mm² - 647m

sl1-sl10
 ● słup projektowany CS60-90/3 z wysięgnikiem W1F10A15/0

op1-op10
 ● projektowana oprawa OUSd 70 70W na projektowanym słupie CS60-90/3 z wysięgnikiem W1F10A15/0 - 10szt

Inwestor:	URZĄD MIASTA-GMINY W STRYKOWIE 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27			Skala:
Treść opracowania:	Budowa oświetlenia ulicy Ogrodniczej w miejscowości Bratoszewice dz. nr 440			Nr opracowania
Treść rysunku:	Schemat ideowy			Nr rys: 1
Opracował: mgr inż. Rafał Szubert	podpis:	data: październik 2012	upr:	
Projektował: mgr inż. Dariusz Zawadzki	podpis:	data: październik 2012	upr: 36/02/WŁ	