



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykow.pl



Stryków, dn. 26.01.2016 r.

IZP.271.8.2016

Dotyczy zapytania ofertowego „Opracowanie przebudowy mostu na rzece Moszczenicy w ciągu drogi wewnętrznej gminnej w m. Smolice”

Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: „Czy Zamawiający przewiduje konieczność regulacji stanów prawnych i uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w ramach tej dokumentacji czy wystarczy pozwolenia na budowę bez regulacji stanów prawnych”

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania decyzji pozwolenia na budowę na realizację inwestycji w ramach dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.

Pytanie 2: Czy na obiekcie lub w jego pobliżu występują urządzenia obce, dla których należy zaprojektować przebudowę w ramach tej dokumentacji?

Odpowiedź: Na obiekcie nie występują urządzenia obce, dla których należy zaprojektować przebudowę w ramach dokumentacji projektowej objętej opracowaniem.

Pytanie 3: Obiekt mostowy na tej klasie drogi – droga dojazdowa do gruntów rolnych powinien mieć nośność 30 ton(300kN). Nieuzasadniony i ograniczający konkurencję jest wymóg nadmiernego doświadczenia -„przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego o nośności minimalnej 50 ton”. Jest to nośność kl. A 50 ton (500kN) jak np. dla dróg klasy A (autostrady), G(główne) –drogi krajowe i wojewódzkie. Proszę o zmianę tego warunku w dostosowaniu do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie „przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego o nośności minimalnej 30 ton”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany warunku dotyczącego wymaganego doświadczenia oferenta. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o nośności użytkowej 50 ton. W związku z powyższym Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym stosowne do zakresu przedmiotu zamówienia.