



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

|                      |                 |           |
|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.1a                 | SCHODY          | 7,47 m2   |
| 1.2a                 | HOL             | 79,59 m2  |
| 1.3a                 | POM. POMOCNICZE | 8,98 m2   |
| 1.4a                 | SALA            | 59,27 m2  |
| 1.5a                 | SALA            | 59,27 m2  |
| 1.6a                 | POM. POMOCNICZE | 8,76 m2   |
| 1.7a                 | POM. CZYSTOŚCI  | 3,36 m2   |
| 1.8a                 | WC              | 16,34 m2  |
| 1.9a                 | SALA            | 60,81 m2  |
| 1.10a                | POM. POMOCNICZE | 5,40 m2   |
| 1.11a                | SALA            | 56,26 m2  |
| 1.12a                | SALA            | 55,73 m2  |
| 1.13a                | POM. POMOCNICZE | 6,87 m2   |
| 1.14a                | ŁAZIENKA        | 13,12 m2  |
| 1.15a                | POM. POMOCNICZE | 10,86 m2  |
| POW. UŻYTKOWA PIĘTRA |                 | 452,09 m2 |

LEGENDA

|      |   |
|------|---|
| T1   | Oprawa TORINO II T5 IP65 2x28W PAR (IP65) |
| T2   | Oprawa LATTE NEW 2x28W Clear              |
| T4   | Oprawa MODENA MINI 2x18W TC-D/E (IP54)    |
| T5   | Oprawa MONZA II TP 2x35W MPRM             |
| T6   | Oprawa MONZA AS 1x35W                     |
| T7   | Oprawa LATTE 2x36W Clear                  |
| T9   | Oprawa EVOLUTION 1x400W (IP66)            |
| EXIT | Oprawa kierunkowa EXIT (LED)              |
| AW   | Oprawa z modulem awaryjnym                |
| Ł    | Łącznik jednobiegunowy                    |
| Ł    | Łącznik świecznikowy                      |
| Ł    | Łącznik schodowy                          |
| O    | Wypust zasilający                         |
| 1.1  | Numer obwodu                              |
| TR3  | Tablica piętrowa                          |

|  |  |           |                   |
|--|--|-----------|-------------------|
| P.P.H.U. "AnS" - Andrzej Sroczyński<br>95-100 Zgierz ul.Cezaka 6/1, tel/fax 0-42-716-13-38 |  |           |                   |
| TEMAT:   | Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w miejscowości Dobra, gm. Stryków, dz. nr 48, 47/2 ETAP I |           |                   |
| STADIUM:   | PROJEKT BUDOWLANY  |           | PODPISY           |
| PROJEKTANT:  | mgr inż Andrzej Sroczyński   | upr. bud. | 65/84/WML         |
| PROJEKTANT:  | mgr inż Włodzimierz Pawlak   | upr. bud. | LOD/1910/PWOWE/12 |
| SPRAWDZAJĄCY:  | mgr inż Jerzy Szymański  | upr. bud. | 149/74/Lw         |
| ASYSTENT:  | mgr inż Radosław Barański  |           |                   |
| TYTUŁ RYS:   | RZUT PIĘTRA<br>Rozmieszczenie projektowanych elementów instalacji oświetleniowej               |           | NR RYS.<br>E-3    |
| BRANŻA:  | ELEKTRYCZNA  | DATA:     | Marzec 2015       |
|  |  | SKALA:    | 1:100             |