


UWAGA:

1. Podejścia kanalizacyjne pod umywalki, zlew, urządzenia technologiczne wykonywać o średnicy DN50PCV. Podejścia wykonywać w bruzdach ściennych.
2. Podejścia kanalizacyjne pod miski ustępowe, wpusty podłogowe wykonywać o średnicy DN110PCV.
3. Dla średnicy wykonywać min. spadek DN160 – 1,5%, DN110 – 2,5%, DN50 – 2,5%.
4. Wszelkie przejścia przez przegrody o odporności ogniowej należy wykonywać jako ppoż.

OZNACZENIA

— KS —	Instalacja kanalizacji sanitarnej
— KSP —	Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowa
— KT —	Instalacja kanalizacji technologicznej
Ø110PVC	Średnica instalacji kanalizacyjnej
	Opis pionu kanalizacji sanitarnej

0.31a	SCHODY	3,75	m2
0.32	OKŁADZINA	1,25	m2
0.33	JAZNA	15,67	m2
0.34	SZAFKINIA	5,92	m2
0.35	POM. POMOCNICZE	4,48	m2
0.36	KORYTARZ	44,98	m2
0.37a	POM. POMOCNICZE	3,44	m2
0.38	SALA	55,79	m2
0.39	SALA	55,79	m2
0.10a	POM. POMOCNICZE	3,44	m2
0.11a	POM. POMOCNICZE	3,44	m2
0.12a	Lazienka	6,89	m2
0.13a	SALA	2,11	m2
0.14a	POM. SPOŁECZNE	8,62	m2
0.15a	POM. SPOŁECZNE	9,74	m2
0.16a	POM. MŁODZIEŻ	9,74	m2
0.17a	ZŁOŻENIA	7,33	m2
0.18a	POM. DLA UCZESTNIKÓW SPRAWNOŚCI	3,44	m2
0.19a	POM. TECHNICZNE	3,71	m2
0.20a	SIEN	4,03	m2
0.21a	KUCHNIA	3,71	m2
0.22a	KUCHNIA	37,08	m2
0.23a	KUCHNIA, WSTĘPIA	12,56	m2
0.24a	SALA WACZYSTA	12,56	m2
0.25a	PRZEFORSZCEN	3,98	m2
0.26a	POM. SPOŁECZNE	12,56	m2
0.27a	POM. SPOŁECZNE	8,62	m2
0.28a	POM. CZYSTOŚCI	1,42	m2
0.29a	WC	3,52	m2
Pow. użytkownika PARTIERY			
			453,41 m2
Pow. użytkownika BUDYNKU			
			805,60 m2
Pow. dachowania			
			1105,19 m2
KUBATURA			4534,49 m3
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
ETAP I - ETAP II			1543,39 m2
Powierzchnia ZARZĄDOW			
ETAP I - ETAP II			1006,30 m2
Powierzchnia ZARZĄDOW			
ETAP I - ETAP II			7848,80 m2

W wentylator osiowy załączany
włącznikiem światła