

Skala 1:50



LED

proj. puszki instalacyjne PK-.. IP 55 odporne UV oraz niskie temperatury
montowane do ścian za pomocą kołków rozporowych

1. Przewody oraz oprawy oświetleniowe na przejeździe gospodarczym instalować tak, aby ich kotwy mocujące nie natrafiały na zbrojenie.
2. Przewody umocowane na ścianie bocznej przejazdu gospodarczego nie mogą przechodzić nad reperem roboczym.

**SCHREDER CONTILED (337562)
MONTOWANE DO STROPU
(KĄT NACHYLENIA 5°
WZGLĘDEM STROPU)**

Uwaga: Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego oraz opraw oświetleniowych poza skrajnią chodnika oraz drogi.

YAKY 4x35/RL50 ze stupa nr 3/10 do stupa nr 3/11

0,4kV	TN-C-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	
II KLASA IZOLACJI	

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Inwestor	Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	03.2014
		Nr rys.	5
		Arkusz	1/1
Tytuł Przekrój podłużny przejazdu pod autostradą A1 wraz z proj. oświetleniem		Edycja	PW
		Skala	1:50
Miejscowość: Rokitnica			