

Skala 1:50



TN-C-S

1. Przewody oraz oprawy oświetleniowe na przejeździe gospodarczym instalować tak, aby ich kotwy mocujące nie natrafiały na zbrojenie.
2. Przewody umocowane na ścianie bocznej przejazdu gospodarczego nie mogą przechodzić nad reperem roboczym.

proj. oprawa oświetleniowa tunelowa SCHREDER CONTILED: (337562) Flat Smooth Glass Extra Clear 5121 32 XP-G2 o mocy 31W, IP 66, II klasy ochronności, IK 08 zabezpieczona przed wandalizmem, zamontowana do stropu pod przejazdem gospodarczym

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Inwestor	Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	03.2014
		Nr rys.	3
		Arkusz	1/1
Tytuł	Przechrój poprzeczny przejazdu pod autostradą A1 wraz z proj. oświetleniem	Edycja	PB
		Skala	1:50
Miejscowość: Rokitnica			