



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 01.03.2018 r.

IZP.271.15.2018

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków” – budynek strażnicy OSP w Strykowie.

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

PYTANIE

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących robót termoizolacyjnych na obiekcie strażnicy OSP w Strykowie widnieje zapis aby ocieplenie ścian fundamentowych wykonać polistyrenem ekstrudowanym o gr. 10cm i $k = 0,040\text{W/m}^{\circ}\text{K}$. Natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewiduje się zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm i $k = 0,036\text{W/m}^{\circ}\text{K}$. Który wariant można przyjąć za poprawny?

ODPOWIEDŹ:

Opracowując ofertę należy przyjąć XPS o grubości 10 cm i współczynniku $k=0,040\text{W/m}^{\circ}\text{K}$.