



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn.01.10.2018 r.

IZP.271.51.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoki”

Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie „Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych w następującej technologii (warstwy od zewnątrz):

- deska płazówka (imitacja półbala) o gr. 5 cm,
- konstrukcja drewniana szkieletowa o gr. 20 cm z wypełnieniem wełną mineralną,
- wełna mineralna gr. 14 cm,
- obudowa z deski boazeryjnej na konstrukcji drewnianej.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany podstawowych parametrów budynku, tj. powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej oraz kubatury.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii ścian zewnętrznych jako warstwowe z zastosowaniem obicia zewnętrznego oraz wewnętrznego z desek drewnianych profilowanych (tak jak w propozycji), pod warunkiem właściwego zabezpieczenia drewna pod względem ppoż.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych i Infrastruktury
mgr Grażyna Popczyńska