



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.v.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 08.10.2018 r.

IZP.271.54.2018

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa-Krucice”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

PYTANIA

1. Czy inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ?
2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących norm na słupy i oświetlenie.....
3. Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw

ODPOWIEDZI:

1. Tak
2. Wymagania jakim powinny odpowiadać zastosowane materiały podane zostały w Opisie Technicznym projektu poprzez przywołanie norm: PN-EN 13201; PN-91/E-05009/01. Zgodnie z wymaganiami IDM/NN/6096/1033/2011 IBDiM z dn. 12.08.2011 r. wszystkie słupy przeznaczone do wbudowania na drogach publicznych muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu. Pismo dodano w załączniku.
3. Podane w projekcie nazwy producentów opatrzone zostały adnotacją „ lub analogiczny/ analogiczna innego producenta”. Obliczenia fotometryczne w projekcie przeprowadzono dla konkretnego produktu. Potwierdzeniem spełnienia warunku analogiczności dla opraw innego producenta będzie dołączenie do oferty obliczeń fotometrycznych