



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn.12.10.2018 r.

IZP.271.56.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach**”

Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 „Czy wentylatory chemoodporne w instalacji wentylacji mają być z tworzywa sztucznego, obudowa z PE wirnik z PP? Czy wentylatory mają być w wersji standardowej czy przeciwwybuchowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis w dokumentacji projektowej w części wentylacyjnej „...wszystkie elementy instalacji zaprojektowano z materiałów przystosowanych do pracy w środowisku agresywnym: rurociągi, czerpnie, wentylatory, nagrzewnice – stal kwasoodporna AISI 304...” wskazuje jednoznacznie na rodzaj zastosowanych materiałów. Wentylatory zaprojektowano w wykonaniu standardowym.

Pytanie 2 „...kieruje się z prośbą o udostępnienie „kosztorysów ślepych” w formie edytowalnej (.aht, .kst). Pozwoli to oferentom na skupienie się na merytorycznej ocenie przedmiotu zamówienia a nie na „mechaniczne” wprowadzanie kilkuset pozycji kosztorysowych. Jeśli Zamawiający nie udostępni w/w materiałów wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert”

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia przedmiary robót w wersji edytowalnej.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych i Budownictwa
mgr Grażyna Łopczyńska