



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.8.

Stryków dn. 26.04.2022r.

**Dotyczy postępowania pn. Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie
Gminy Stryków
znak: **IZP.271.8.2022.IZ.PZP.****

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający **wprowadza zmiany do treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00106582/01 z dnia 1.04.2022r. zmienionego:** w dniu 8.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00116109/01, w dniu 12.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00119305/01, w dniu 13.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00121730/01, w dniu 15.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00124494/01, w dniu 20.04.2022r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00128226/01 oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 26.04.2022r.:

Zamawiający zmienia **§ 7 ust. 1 SWZ**, której tekst ujednolicony opublikowano na stornie postępowania i BIP Zamawiającego pn.: „*NOWA SWZ- tekst ujednolicony Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków (2.1MB)*”. **Nowe brzmienie § 7 ust. 1 SWZ:**

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 75 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu prac (odpowiednio dla każdej z części zamówienia).

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje nw. zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

W §19 ust. 1 SWZ, tj. „**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**” zmienia się termin związania ofertą, tzn.: **ust. 1** otrzymuje nowe brzmienie: „*Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 28.05.2022r.*”.

Mając na względzie powyższe Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do SWZ i załącza **NOWY wzór formularza ofertowego – 26.04.2022r..**

W §21 ust. 2 i ust. 10 SWZ, tj. „**SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**” zmienia się/przedłuża się termin składania i otwarcia ofert, tzn.: **ust. 2** otrzymuje nowe brzmienie: „*Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2022r. do godziny 12:00*”.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.8.

ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie: **„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2022r. o godzinie 13:00”.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 26.04.2022 r. dokonał odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.strykow.pl.

Dodatkowo Zamawiający uszczegóławia odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 zamieszczone w dniu 20.04.2022r. – plik pn. „Odpowiedzi na pytania zmiana SWZ 20.04.2022 (374.4kB)”

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia fitness równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5% jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne. Zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń.”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach, spełniających te same funkcje co urządzenia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej), pod warunkiem spełniania niżej wymienionych minimalnych/granicznych parametrów równoważności:

Część 3 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Michałowek, dz. 167 obręb Michałowek:

Urządzenie nr S1: ławka na pylonie

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,
Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 90mm,
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Urządzenie nr S2: Wyciąg górny

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,
Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 90mm,



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.8.

Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Urządzenie nr S3: Orbitrek

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,
Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 90mm,
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Urządzenie nr S4: Wioślarz na pylonie

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,
Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 90mm,
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Część 5 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Sadówka, dz. 60/4 obręb Sadówka:

Urządzenie nr S1: Steper

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,
Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 110mm,
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Urządzenie nr S2: Wahadło twister

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm
Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 110mm
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Część 4 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Sosnowiec Pieńki, dz. 257/1 obręb Sosnowiec:

Urządzenie nr S1: Wioślarz

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,
Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 100mm,
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Urządzenie nr S2: Twister

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,
Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 110mm,
Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.8.

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Urządzenie nr S3: Biegacz

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,

Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 90mm,

Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy niż 120kg,

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Część 7 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Warszawa 20, dz. nr 70 obręb Warszawa:

Urządzenie S2: Orbitrek

Stal słupa konstrukcyjnego o grubości ścianki minimum 3,6mm,

Główny słup konstrukcyjny o średnicy minimum 90mm

Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika nie mniejszy, niż 120kg,

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści Urządzenia Zabawowe równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5% jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów.”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń zabawowych równoważnych o nie gorszych parametrach, spełniających te same funkcje co urządzenia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej), pod warunkiem spełniania niżej wymienionych minimalnych/granicznych parametrów równoważności **dla wszystkich części postępowania:**

- dla urządzeń stalowych minimalna grubość ścianek profili elementów konstrukcyjnych: 2 mm,
- dla urządzeń stalowych minimalny przekrój profili elementów konstrukcyjnych: kwadratowy 80x80 mm, lub okrągły średnicy 80 mm,
- dla urządzeń wyposażonych w sprężyny (bujaki) minimalna średnica stalowych sprężyn 20 mm,
- dla elementów wykonanych z płyt HDPE minimalna grubość płyt 15 mm,
- dla elementów wykonanych z płyt HPL minimalna grubość płyt 8 mm,
- dla urządzeń drewnianych minimalny przekrój elementów profili konstrukcyjnych: kwadratowy 90 mm x 90 mm, lub okrągły o średnicy 90 mm,
- minimalna grubość ślizgów ze stali nierdzewnej 2 mm,



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.8.

- Urządzenia zabawowe zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2017-12

Dodatkowo dla każdej części postępowania określa się nw. minimalne/graniczne parametry:

Część 1 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Dobra, dz. nr 51/6 ul. Wodna 5:

Urządzenie nr P1: Stół do tenisa stołowego

Dla podanych parametrów wielkości blatu stołu do tenisa stołowego P1 dopuszcza się tolerancję długości i szerokości +/- 5 %.

Część 2 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Kiełmina, dz. nr 213, obręb Kiełmina:

Urządzenie nr P1: Zjazd linowy

Dla podanych parametrów zjazdu linowego P1 dopuszcza się tolerancję długości +/- 5 %.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

Urządzenie nr P2: Karuzela potrójna

Dla podanych parametrów karuzeli potrójnej P2 dopuszcza się tolerancję długości/szerokości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. wysokości.

Część 5 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Sadówka, dz. 60/4 obręb Sadówka:

Urządzenie nr P1: Karuzela krzyżowa czteroramienna

Dla podanych parametrów karuzeli krzyżowej P1 dopuszcza się tolerancję średnicy +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. wysokości.

Urządzenie nr P2: Huśtawka potrójna

Dla podanych parametrów huśtawki potrójnej P2 dopuszcza się tolerancję wysokości i szerokości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. długości.

Urządzenie nr P3: Huśtawka ważka

Dla podanych parametrów huśtawki ważki P3 dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

Część 4 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Sosnowiec Pieńki, dz. 257/1 obręb Sosnowiec:

Urządzenie nr P1: Huśtawka ważka

Dla podanych parametrów huśtawki ważki P2 dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

Urządzenie nr P2: Karuzela krzyżowa czteroramienna



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.8.

Dla podanych parametrów karuzeli krzyżowej P2 dopuszcza się tolerancję średnicy $\pm 10\%$.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. wysokości.

Urządzenie nr P3: Bujak sprężynowy konik

Dla podanych parametrów bujaka sprężynowego konik P3 dopuszcza się tolerancję wysokości $\pm 10\%$.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. długości i szerokości.

Urządzenie nr P4: Zabawka edukacyjna „kamień-papier”

Dla podanych parametrów zabawki edukacyjnej papier P4 dopuszcza się tolerancję szerokości $\pm 10\%$.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. długości i wysokości.

Minimalny profil słupków stalowych 50x50 mm

Urządzenie mobilne: Stół do tenisa stołowego

Dla podanych parametrów wielkości blatu stołu do tenisa stołowego P1 dopuszcza się tolerancję długości i szerokości $\pm 5\%$.

Część 6 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Tymianka 57, dz. nr 132 obręb Tymianka:

Urządzenie nr P1: Zjazd linowy

Dla podanych parametrów zjazdu linowego P1 dopuszcza się tolerancję długości $\pm 5\%$.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

Część 7 postępowania: Dostawa z montażem elementów małej architektury w miejscowości Warszewice 20, dz. nr 70 obręb Warszewice:

Urządzenie nr P1: Zjeżdżalnia

Dla podanych parametrów zjeżdżalni P1 dopuszcza się tolerancję długości $\pm 10\%$

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

Urządzenie nr P2: Huśtawka wałka

Dla podanych parametrów huśtawki wałka P2 dopuszcza się tolerancję długości $\pm 10\%$.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości i wysokości.

Urządzenie nr P3: Bujak sprężynowy konik

Dla podanych parametrów bujaka sprężynowego konik P3 dopuszcza się tolerancję wysokości $\pm 10\%$.

Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. długości i szerokości.

Urządzenie nr P4: Huśtawka podwójna

Dla podanych parametrów huśtawki podwójnej P4 dopuszcza się tolerancję wysokości $\pm 10\%$.

Urządzenie nr P5: Zestaw zabawowy duży

Zestaw zabawowy duży P5 musi zawierać min. 5 atrakcji równoważnych do zaproponowanych na przykładzie fotograficznym tj. zjeżdżalnia z daszkiem, drabinki, mostki, przeplotka linowa do wspinania itp.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.8.2022.IZ.PZP.8.

Urządzenie nr P6: Tablica

Dla podanych parametrów tablicy P6 dopuszcza się tolerancję wysokości i długości +/- 10%.
Dopuszcza się zmianę pozostałych głównych gabarytów urządzenia tj. szerokości.

UWAGA (dotyczy wszystkich części postępowania):

- 1) W przypadku zastosowania urządzeń o strefie bezpieczeństwa większej niż ta przyjęta w projekcie należy dostosować powierzchnię nawierzchni bezpiecznej do wymaganej strefy bezpieczeństwa produktu.
- 2) Parametry równoważności dla nawierzchni bezpiecznej SBR:
Wymiary pojedynczego elementu 50x50cm +/-5%,
Waga nawierzchni minimum 30 kg/m²,
Współczynnik HIC ≥ 1,5m,
Nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177:2019.
- 3) Pozostałe nawierzchnie bezpieczne zgodne z normą PN-EN 1177:2019.

ZATWIERDZAM

Burmistrz Strykowa

Witold Kosmowski

1. *NOWY wzór załącznika nr 1 do SWZ, tj. Formularz ofertowy 26.04.2022.*