

Stryków, dn. 16.07.2015 r.

ZP – kanalizacja/Bratoszewice/2015

Dotyczy przetargu na zadanie pn. **„Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – II etap”**

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 i DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność, więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga zastosowania studzienek betonowych.

2. W opisie technicznym pkt 2.4 podano, że studnia betonowa powinna posiadać wypełnienie kinety z cegły klinkierowej, prosimy o określenie czy można zamienić studnię z wypełnieniem klinkierowym na studnię z kinetą betonową pokrytą powłoką z farby poliuretanowej np.: STEOPOX firmy Bergolin odporną na ścieki komunalne oraz przemysłowe ponieważ wykonanie kinety z cegły klinkierowej wiąże się z wysokimi kosztami oraz długim terminem wykonania.
Ponadto informujemy, że kinety z powłoką z farby poliuretanowej są materiałem nie gorszym niż kineta z cegły klinkierowej.
W załączeniu przedkładamy przykładową deklarację zgodności na farbą poliuretanową.

Odp. Nie wyrażamy zgody. Wykonanie kinety ma być zgodne z pkt. 2.4 opisu technicznego.
Materiał – cegła klinkierowa.