



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl



Stryków, dn.21.10.2015 r.

IZP.271.48.2015

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu”

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej: konstrukcja legarowa + nawierzchnia drewniana jako komplet z wyżej przywołaną normą, we wszystkich jej 13 parametrach.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w sali gimnastycznej certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 z nawierzchnią z klepki parkietowej dębowej grubości 22 mm.

Odpowiedzi na pytania:

1. Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami Zamawiający oczekuje zastosowania systemowego rozwiązania podłogi w sali gimnastycznej oraz przedstawienia dokumentów, wymienionych we wzorze umowy w §5 ust. 1 pkt 5, potwierdzających zgodność z normą PN EN 14904:2006.
2. Tak.