



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.v.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 09.02.2017 r.

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VII etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

1.Czy zamawiający uzna studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN1200.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany studni betonowych na wykonane z tworzyw sztucznych.

2.Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odp.: Tak