

Przedstawiamy odpowiedź na pytanie zadane do specyfikacji przetargowej nr IZP.271.14.2017:

Pytanie:

Z projektu i schematu instalacji fotowoltaicznej wynika, że naddatek energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną ma być nie oddawany do sieci.

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie mające na celu nie dopuszczenie do sytuacji wpływu energii do sieci, niż to podane na schemacie instalacji ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, które zapewnią wymagane parametry pracy instalacji i nie będą pozwalały na oddawanie nadwyżek produkcji energii w instalacji PV do sieci elektroenergetycznej